


# manual

Zusatzblatt



**U**


-weishaupt-

Sehr geehrter Kunde,  
sehr geehrter Mineralölhändler.  
Das angeschlossene Ölbrennwertgerät WTC-OW 15-A  
ist für den ausschließlichen Betrieb mit

**Heizöl DIN 51603 - 1 EL schwefelarm  
(max. 50 mg/kg Schwefel) zugelassen.  
Somit ist der Zusatz Asche bildener  
Additive unzulässig.**

Der vor Inbetriebnahme des Gerätes zu reinigende  
Öltank darf nur die oben beschriebene Qualität  
enthalten.

Bitte bei Bestellung und Betankung beachten!



**U**

-weishaupt-

Sehr geehrter Kunde,  
sehr geehrter Mineralölhändler.  
Das angeschlossene Ölbrennwertgerät WTC-OW 15-A  
ist für den ausschließlichen Betrieb mit

**Heizöl DIN 51603 - 1 EL schwefelarm  
(max. 50 mg/kg Schwefel) zugelassen.  
Somit ist der Zusatz Asche bildener  
Additive unzulässig.**

Der vor Inbetriebnahme des Gerätes zu reinigende  
Öltank darf nur die oben beschriebene Qualität  
enthalten.

Bitte bei Bestellung und Betankung beachten!